

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 209»

ПРИКАЗ

15.12.2015

№ 189-ОД

Об усилении мер по соблюдению  
антитеррористической и пожарной  
безопасности

На основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 11.12.2015 № 01-05/978 «О соблюдении антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий неукоснительно соблюдать требования антитеррористической и пожарной безопасности (Требования Правил противопожарного режима – см. Приложение).

2. Руководителям подразделений Тарасовой Е.А., зам. заведующего по ХЧ и Проворовой Е.Г., старшему воспитателю в целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников учреждения провести дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками, принимающих участие в новогодних и рождественских мероприятиях. Ознакомить с Правилами противопожарного режима при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в части их ответственности.

3. Педагогам провести разъяснительную работу перед началом каникул с детьми и их родителями по профилактике детского травматизма, по вопросам запрета выхода на замерзшие поверхности водоемов, не допущении использования пиротехнических изделий и другим.

Контроль – Проворова Е.Г., старший воспитатель.

4. Остальные меры антитеррористической и пожарной безопасности, предусмотренные приказами: № 153-ОД от 16.10.2015 «О мерах по обеспечению безопасности подготовки и проведения торжественных мероприятий»; № 163-ОД от 19.11.2015 «О повышении антитеррористической защищенности»; № 169-ОД от 27.11.2015 «О мерах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан при подготовке и проведении новогодних елок»; № 186-ОД от 11.12.2015 «Предупреждение ЧС и обеспечение пожарной безопасности»; № 188-ОД от 15.12.2015 «О работе в предпраздничные дни и в январе 2016 года» подлежат дальнейшему исполнению.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ИО заведующего



А.О. Беркович

С приказом ознакомлены:

15.12.15  Е.А. Тарасова

Дата и подпись

15.12.15  Е.Г. Проворова

Дата и подпись

### **Требования Правил противопожарного режима при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей**

- дороги, проезды и подъезды к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения должны быть свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, очищенными от снега и льда;
- провести целевой противопожарный инструктаж с работниками, задействованными в проведении мероприятия;
- помещение для проведения мероприятия дополнительно укомплектовать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также убедиться в исправности всех средств противопожарной защиты объекта;
- допускается использовать только этажи и помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;
- двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода и иметь возможность свободного открывания изнутри без ключа;
- елку необходимо устанавливать на устойчивом основании, не загромождать выход из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка;
- не использовать лампочки в гирляндах мощностью более 25 Вт. При этом электропровода должны быть гибкими, с медными жилами, исправной изоляцией и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;
- при обнаружении неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

#### **Запрещается:**

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- применять электрические гирлянды и иллюминацию без сертификатов соответствия;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставки на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц или членов добровольных пожарных дружин.